

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.32.1EG/10.25V
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	462	Stadt Bayreuth, Umweltamt	UA/170-04/7.32.1EG/10.25V
Betreiber	[Name]	Bayernland e. G. Käserei Bayreuth		
Standort	[Bezeichnung]	Bayernland e. G. Käserei Bayreuth		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Bindlacher Str. 12	95448	Bayreuth
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Behandlung und Verarbeitung von Milch (Käserei)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.32.1, 10.25		6.4.b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.07.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N		
	Schwerpunkte [J/N]	J	Immissionsschutz und Abfallrecht, NH3-Anlage	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J	Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	27.04.2012, 19.02.2015, 26.04.2019	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	J		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Das Rückhaltevolumen für die Behälter bei den Dampfkesseln fehlt.	Umlagern der Kanister auf eine Auffangwanne oder Schaffen einer Ableitung in die Auffangrinne mit dem Nachweis darüber, dass die Ablaufrinne an die betriebliche Abwasservorreinigung angeschlossen ist.	31.12.2019	Betreiber	
Die Prüfung der Gaswarnanlage fehlt.	Vorlage der Prüfung der Gaswarnanlage	31.12.2019	Fremdfirma	
Die Prüfung der Verdunstungskälteanlage fehlt.	Vorlage der Prüfung der Verdunstungskälteanlage		Sachverständiger	
Die aktuelle Betriebsanweisung für den Gesamtbetrieb fehlt.	Die Betriebsanweisung von 2011 ist zu überarbeiten.	31.12.2019	Betreiber	
Die Betriebsanweisung für das Befüllen des Säure- und Lagers tanks fehlt.	Die Betriebsanweisung ist nachzureichen.	31.12.2019	Betreiber	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL